



K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Reference standard:				EN 10312								Data/Date:	2025.05.09	Colata / Heat No.	Lotto produzione / Batch No.
# Ref.		A3A-2529519C				# Report:		206006-2							
#	Codice Articolo / Item Code	Articolo / Item	Dimensione / Size (mm)	Q.tà prodotta / Batch Qty (pcs)	Q.tà Campione / Sample QTY (pcs)	Materiale / Material	Materiale O-ring / Sealing Ring Material	Dettaglio verifiche (Inspection items)				Risultato Verifiche / Inspection Result			
								Prova tenuta aria / Air tight test	Dimenzioni / Size	Marcatura / Marking	Superficie / Surface quality				
													√=ok / x=no		
1	K4E136880D	YDTRF	88.9-20X88.9	30	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A1A	B50408001	
2	K4E136760I	YDTRF	76.1-50X76.1	6	2	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A1A	B50412001	
3	K4E136760D	YDTRF	76.1-20X76.1	30	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A1A	B50406001	
4	K4E136080D	YDTRF	108-20X108	16	3	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A1A	B50404001	
5	K4E27M280D	YDSRM	28-20	180	20	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50409001	
6	K4E27M760K	YDSM	76.1-65	32	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A1A	B50415001	
7	K4E3200076	YDDSL	76.1	4	2	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-76.1-A1A	B50412001	
8	K4E3200008	YDDSL	108	2	2	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-108-A1A	B50404001	
9	K4E0020088	YD90	88.9	3	2	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A1A	B50403001	
10	K4E40W0042	YD45D	42	30	5	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-42-A1A	B50404001	
11	K4E40W0028	YD45D	28	104	13	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-28-A1A	B50413001	
12	K4E1300088	YD3T	88.9X88.9X88.9	3	2	AISI304	EPDM	OK	OK	OK	OK	√	JRD250211-88.9-A1A	B50414001	

Verificato da / Checked by:

PT

Approvato/Approved

Data/Date:

2025.05.09

Data/Date:

2025.05.09





K-PRESS srl
via della Cooperazione, 99, 38123, Trento (TN)
P.IVA 02777060225, kpress@pec.it
info@kpress.it, www.kpress.it

REPORT DI ISPEZIONE / INSPECTION REPORT

Norma di riferimento / Standard:		EN 10088				Standard:		EN 10088		Data / Date:		2025.05.09	
# Ref.		A3A-2529519C				# Report:		206006-3					
#	Colata / Heat No.	Analisi Chimica / Chemical Analysis							Proprietà Meccaniche / Mechanical Property			Risultati dell'ispezione / Inspection Result	
		C %	Si%	Mn %	P%	S%	Cr %	Ni %	Resistenza alla Trazione / Tensile Strength	Resistenza allo Snervamento / Yield Strength	Allungamento / Elongation		
		<=0.07	<=1.0	<=2.0	<=0.045	<=0.015	17.5-19.5	8.0-10.5	540-750Mpa	>=230Mpa	>=45%		√=ok / x=no
1	JRD250211-88.9-A1A	0.051	0.67	1.33	0.031	0.011	18.29	9.17	616	279	51.8	√	
2	JRD250211-76.1-A1A	0.051	0.67	1.33	0.031	0.011	18.29	9.17	616	279	51.8	√	
3	JRD250211-108-A1A	0.051	0.67	1.33	0.031	0.011	18.29	9.17	616	279	51.8	√	
4	JRD250211-28-A1A	0.051	0.67	1.33	0.031	0.011	18.29	9.17	616	279	51.8	√	
5	JRD250211-42-A1A	0.051	0.67	1.33	0.031	0.011	18.29	9.17	616	279	51.8	√	
Verificato da / Checked by:		PT		Approvato / Approved: 									
Data / Date:		2025.05.09		Data / Date:									

